

試料番号 FHQ10303

## 水質検査結果書

|                                                                     |                       |    |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|--------|
|                                                                     |                       |    | 原水     |        |
| 依頼者住所                                                               | 中新川郡舟橋村佛生寺55          |    |        |        |
| 依頼者氏名                                                               | 舟橋村 村長 渡辺 光           |    |        |        |
| 採水年月日                                                               | 令和8年10月6日             | 天候 | (前日) 雨 | (当日) 雨 |
| 採水地点                                                                | 第1水源                  |    |        |        |
| 採水者                                                                 | 舟橋村役場 住民生活課 沼崎 瑞生     |    |        |        |
| 気温                                                                  | 20℃                   | 水温 |        |        |
| 項目名                                                                 | 結 果                   |    |        | 備 考    |
| 大腸菌                                                                 | 検出せず                  |    |        |        |
| 嫌気性芽胞菌                                                              | 0 CFU/100mL           |    |        |        |
|                                                                     | — 以下余白 —              |    |        |        |
|                                                                     |                       |    |        |        |
|                                                                     |                       |    |        |        |
| 備 考                                                                 |                       |    |        |        |
| 検査方法は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による                                      |                       |    |        |        |
| 検査期日                                                                | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月7日 |    |        |        |
| 検査責任者                                                               | 公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐  |    |        |        |
| 令和8年10月8日                                                           |                       |    |        |        |
| 国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号<br>富山市堀27番地2<br>公益社団法人 富山県薬剤師会<br>会 長 西 尾 公 秀 |                       |    |        |        |

試料番号 FHQ10304

# 水質検査結果書

|                                                                     |                       |    |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|--------|
|                                                                     |                       |    | 原水     |        |
| 依頼者住所                                                               | 中新川郡舟橋村佛生寺55          |    |        |        |
| 依頼者氏名                                                               | 舟橋村 村長 渡辺 光           |    |        |        |
| 採水年月日                                                               | 令和8年10月6日             | 天候 | (前日) 雨 | (当日) 雨 |
| 採水地点                                                                | 第2水源                  |    |        |        |
| 採水者                                                                 | 舟橋村役場 住民生活課 沼崎 瑞生     |    |        |        |
| 気温                                                                  | 20℃                   | 水温 |        |        |
| 項目名                                                                 | 結 果                   |    | 備 考    |        |
| 大腸菌                                                                 | 検出せず                  |    |        |        |
| 嫌気性芽胞菌                                                              | 0 CFU/100mL           |    |        |        |
|                                                                     | — 以下余白 —              |    |        |        |
|                                                                     |                       |    |        |        |
|                                                                     |                       |    |        |        |
| 備 考                                                                 |                       |    |        |        |
| 検査方法は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による                                      |                       |    |        |        |
| 検査期日                                                                | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月7日 |    |        |        |
| 検査責任者                                                               | 公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐  |    |        |        |
| 令和8年10月8日                                                           |                       |    |        |        |
| 国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号<br>富山市堀27番地2<br>公益社団法人 富山県薬剤師会<br>会 長 西 尾 公 秀 |                       |    |        |        |

試料番号 FHQ10305

## 水 質 検 査 結 果 書

|                                                                     |                       |     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|--------|
|                                                                     |                       |     | 原水     |        |
| 依 頼 者 住 所                                                           | 中新川郡舟橋村佛生寺55          |     |        |        |
| 依 頼 者 氏 名                                                           | 舟橋村 村長 渡辺 光           |     |        |        |
| 採 水 年 月 日                                                           | 令和8年10月6日             | 天 候 | (前日) 雨 | (当日) 雨 |
| 採 水 地 点                                                             | 第3水源                  |     |        |        |
| 採 水 者                                                               | 舟橋村役場 住民生活課 沼崎 瑞生     |     |        |        |
| 気 温                                                                 | 20 ℃                  | 水 温 |        |        |
| 項 目 名                                                               | 結 果                   |     |        | 備 考    |
| 大 腸 菌                                                               | 検出せず                  |     |        |        |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌                                                         | 0 CFU/100mL           |     |        |        |
|                                                                     | — 以下余白 —              |     |        |        |
|                                                                     |                       |     |        |        |
|                                                                     |                       |     |        |        |
| 備 考                                                                 |                       |     |        |        |
| 検査方法は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による                                      |                       |     |        |        |
| 検 査 期 日                                                             | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月7日 |     |        |        |
| 検 査 責 任 者                                                           | 公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐  |     |        |        |
| 令和8年10月8日                                                           |                       |     |        |        |
| 国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号<br>富山市堀27番地2<br>公益社団法人 富山県薬剤師会<br>会 長 西 尾 公 秀 |                       |     |        |        |