衛研第 13 号
令和 8 年 11 月 4 日

舟橋村長　　殿

富山県衛生研究所長

水質試験（水質管理目標設定項目）成績書

採水年月日	令和 8 年 9 月 29 日		
採水地点	（水道水源名） 舟橋水源　　（水源種類）深井戸		
	（原水）第一水源地		
	（浄水）第一水源地		
採水者	杉田　高央　　（所属）舟橋村役場　住民生活課		
項　目　名	原水/浄水	結　　果	目　標　値
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	原水	0.001　mg/L 未満	0.02　mg/L 以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	原水	0.0005　mg/L	0.002 mg/L 以下(暫定)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	原水	0.002　mg/L	0.02　mg/L 以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	原水	0.0001　mg/L 未満	0.004 mg/L 以下
ﾄﾙｴﾝ	原水	0.001　mg/L 未満	0.4　mg/L 以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	原水	0.008　mg/L 未満	0.08　mg/L 以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	浄水	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L 以下(暫定)
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	浄水	0.001　mg/L 未満	0.02　mg/L 以下(暫定)
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	原水	0.001　mg/L 未満	0.3　mg/L 以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	原水	0.001　mg/L 未満	0.02　mg/L 以下
従属栄養細菌	原水	0　CFU/mL	2,000 CFU/mL 以下(暫定)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	原水	0.001　mg/L 未満	0.1　mg/L 以下
検査期日	令和 8 年 9 月 29 日　～　令和 8 年 10 月 14 日		
検査機関	富山県衛生研究所		
検査責任者	宮島　重憲		

衛研第 14 号
令和 8 年 11 月 4 日

舟橋村長　　殿

富山県衛生研究所長

水質試験（要検討項目）成績書

採水年月日	令和 8 年 9 月 29 日		
採水地点	(水道水源名) 舟橋水源　(水源種類) 深井戸		
	(原水) 第一水源地		
	(浄水) 第一水源地		
採水者	杉田　高央　　(所属) 舟橋村役場　住民生活課		
項　目　名	原水/浄水	結　　果	目　標　値(mg/L)
銀及びその化合物	原水	0.001　mg/L 未満	-
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	原水	0.07　mg/L 未満	0.7
ﾋﾞｽﾏｽ及びその化合物	原水	0.001　mg/L 未満	-
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	原水	0.007　mg/L 未満	0.07
ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸 (EDTA)	原水	0.01　mg/L 未満	0.5
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	原水	0.00004 mg/L 未満	0.0004 (暫定値)
塩化ﾋﾞﾆﾙ	原水	0.0002 mg/L 未満	0.002
酢酸ﾋﾞﾆﾙ	原水	0.001　mg/L 未満	-
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	原水	0.001　mg/L 未満	-
ｽﾁﾚﾝ	原水	0.001　mg/L 未満	0.02
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	原水	0.03　mg/L 未満	0.3 (暫定値)
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A	原水	0.01　mg/L 未満	0.1 (暫定値)
ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ	原水	0.02　mg/L 未満	-
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ (n-ﾌﾞﾁﾙ)	原水	0.001　mg/L 未満	0.01
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	原水	0.05　mg/L 未満	0.5
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	浄水	0.01　mg/L 未満	-
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	浄水	0.03　mg/L 未満	-
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	浄水	0.03　mg/L 未満	-
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	浄水	0.005　mg/L 未満	-
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	浄水	0.005　mg/L 未満	-
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	浄水	0.03　mg/L 未満	-
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	浄水	0.001　mg/L 未満	-
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	浄水	0.001　mg/L 未満	-
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	浄水	0.001　mg/L 未満	0.06
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	浄水	0.002　mg/L 未満	-
ｷｼﾚﾝ	原水	0.001　mg/L 未満	0.4
検査期日	令和 8 年 9 月 29 日　～　令和 8 年 10 月 14 日		
検査機関	富山県衛生研究所		
検査責任者	宮島　重憲		