試料番号　FHQ11001

水 質 検 査 結 果 書

浄水

依頼者住所	中新川郡舟橋村佛生寺55		
依頼者氏名	舟橋村 村長　渡辺　光		
採水年月日	令和8年11月10日	天候	(前日)　曇　(当日)　雨
採水地点	第2水源		
採水者	舟橋村役場　住民生活課　森　真希		
気温	11 ℃	水温	15 ℃

項目名	結果	基準	項目名	結果	基準
一般細菌	0	100 CFU/ml以下	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	味	異常なし	異常でないこと
鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩化物イオン	6.1	200 mg/l以下	色度	0.5未満	5 度以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	88.3	300 mg/l以下	濁度	0.1未満	2 度以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満	3 mg/l以下			

判　定

上記水質項目については水道法に基づく水質基準に適合するものと認められる

備　考

遊離残留塩素：0.21 mg/l

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ

検査期日	令和8年11月10日　～ 令和8年11月11日
検査責任者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年11月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会長　西尾　公秀

試料番号　FHQ11002

水 質 検 査 結 果 書

浄水

依頼者住所	中新川郡舟橋村佛生寺55		
依頼者氏名	舟橋村 村長　渡辺　光		
採水年月日	令和8年11月10日	天候	(前日)　曇　　(当日) 雨／曇
採水地点	東部団地公園		
採水者	舟橋村役場　住民生活課　　森　真希		
気温	11　℃	水温	20.0　℃

項目名	結果	基準	項目名	結果	基準
一般細菌	0	100 CFU/ml以下	pH　値	7.6	5.8以上8.6以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	味	異常なし	異常でないこと
鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/l以下	臭　気	異常なし	異常でないこと
塩化物イオン	6.0	200 mg/l以下	色　度	0.5未満	5 度以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	89.5	300 mg/l以下	濁　度	0.1未満	2 度以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満	3 mg/l以下			

判　定

上記水質項目については水道法に基づく水質基準に適合するものと認められる

備　考

遊離残留塩素：0.20 mg/l

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ

検査期日	令和8年11月10日　～ 令和8年11月11日
検査責任者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年11月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会　長　　西　尾　公　秀